

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:
21.454

Datum van bezoek:
05-03-2023

Plaats van het onderzoek:
Mollestraat 8 Asse 1730

Inspecteur:
Michael Di Martino
Aard onderzoek:
Controlebezoek (Livre 1 6.5)

De datum van opstelling:
V1 05-03-2023 15:31:33
Volgend controlebezoek:
05-03-2048

Algemene gegevens

Adres van de installatie	Mollestraat 8 Asse 1730
Gebouw	Huis
Eigenaar	Melisa Sharbanova
Adres van de eigenaar	Mollestraat 8 Asse 1730
Installateur	

Gegevens verdeler

DNB	Fluvius
Nummer teller	6280831
EAN code	
Meter/bord verbinding	VOB 4X10
Net spanning	3 x 400 V + N
Maximum beveiliging	40 A 3P

Onderzoek

Schémas/plans	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vóór 81	vanaf 81
Beschrijving van de installatie	Voir Schema		
Aantal verdeelborden	1		
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A		
DK Test van DSR	OK		
ΔI_n	OK		
Controle van de staat	OK		
Opgesteld materieel	OK		
beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK		
beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK		
beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK		
Type aardelectrode	Baar		
Weerstand aardelectrode (Ω)	11		
Isolement ($M\Omega$)	256		

Besluit

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd. Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema('s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

Handtekening van de inspecteur

