

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 92/2021/66870/G01:1

DATE DU CONTRÔLE
ADRESSE DU CONTRÔLE

26/05/2021
Rue de l'Enseignement 38 4020
Liège

INSPECTEUR
TYPE DE CONTRÔLE

Eric Lange
Contrôle périodique de
conformité



› DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

Type de gaz	gaz naturel H
GRD	RESA
Pression nominale (mbar)	20
Marque du compteur	elster
Numéro de compteur	34915411
Index compteur	07518,364
Classe Qmax	10
Type d'installation	résidentielle - existante

Canalisations	1	2	3	Appareil	1
Matériau	Acier	Acier	Cu	Catégorie	I2
Diamètre	DN25	DN20	CU22	Type	B1
Longueur totale	1,2 M	7,2 M	0,2 M	Marque	Radson
Longueur visible	1,2 M	7,2 M	0,2 M	Puissance (kW)	35,9 KW
				Autre	

› CONTRÔLE

Contrôle d'étanchéité		Durée du test (minutes)	
Pression du test (mbar)	100 MBAR		30 MINUTES
Sur toute l'installation	Oui	Appareil utilisé	manomètre dont est titulaire l'inspecteur
Avec produit moussant	Oui	Perte de pression (mbar)	zéro
Contrôle sur les parties visibles et accessibles			
Raccordement	OK	Ventilation des locaux	OK
Amenée d'air	OK	Evacuation des produits de la combustion	OK
Présence des schémas et correspondance avec l'installation	OK	Contrôle visuel des canalisations et leurs accessoires	OK
Pertes de charges tuyauteries	OK		

Conclusion



Le test d'étanchéité a donné satisfaction
L'installation, par rapport aux bases du contrôles, est conforme
Fait à : Liège

Signature du technicien

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 92/2021/66870/G01:1

› ANNEXES

Autre



CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 92/2021/66870/G01:1

› ANNEXES

Autre



