appartement 3.2

BAC 234-INSP.

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : / Gestionnaire de réseau de distribution : EANDIS

Nr teller : / N° comp : N.A.

Verslag van onderzoek: / Rapport de contrôle:

N°: 330645 | 2

EAN code :

Aard onderzoek : AREI / Genre de contrôle : RGIE	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder / Prescription du gest. de réseau de distr.
	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○

Plaats van het onderzoek : / Lieu du contrôle : DAMSE VAART ZUID 3 8000 BRUGGE

Eigenaar. / Propriétaire: — Adres : / Adresse : IDEM

Installateur : MELEKTRA BVBA BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : / Date du contrôle : 26.10.2012 Ik. / C.I. : Inspecteur : VANSUYPEENE K.

Onderzoek / Contrôle : ○ Woning / maison ● Appart. 03.02 ○

Spanning : / Tension : 1N400	Meter / bord verbinding : / Liaison compteur-tableau : XVB 4x10	Max. beveiliging : / Protection max. : 40A

Aardelectrode : / Electrode de terre : 115 2,81 Ohm	Isolatie : / Isolement : 230 Mohm	Aantal verdeelborden : / Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels: In (A)	Δ In (mA)	type	Aantal eindstroombanen : / Nombre des circuits terminaux : 14	TestΔIn OK	TestΔIn NOK	IΔn OK	IΔn NOK	AREI / RGIE 270	271bis	278
40	300	A		○	○	○	○	●	○	○
40	30	A	A → N	○	○	○	○	●	○	○
				○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK ● NOK ○ direkte aanraking : OK ● NOK ○
Contrôle visuel : générale : contact direct :

Indirecte aanraking : OK ● NOK ○
Contact indirect :

Aansluitingen : / Raccordements : OK ● NOK ○

Potentiaalvereffeningen : / Liaisons equipotentielles : OK ● NOK ○

Inbreuken / Infractions : *(zie keerzijde / voir verso)*

Opmerkingen / Remarques : Geen

VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ conform met het AREI.
en mag — ~~niet~~ ~~ingebruikgesteld~~ — in dienst gesteld worden — ~~in dienst blijven~~.
L' installation est — ~~n'est pas~~ — conforme au RGIE
et peut — ~~ne pas~~ ~~par ... temporairement~~ — être mise en service — ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK ○	18 m → 274 AK ○	276bis HK ○	274 HK ○	... / ...
271 AK ○		271 HK ○		... / ...
276 AK ○		276 HK ○		... / ...

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienstblijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herstelling uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas d'maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 26 / 10 / 2017

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

ELECTRO-TEST
Krist Vansuypeene
Hoofdinspecteur
krist.vansuypeene@electro-test.be
Gsm +32 475271267

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle de la conformité de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes ou du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

REKENINGNUMMER: Gelieven U de factuur te betalen op rekening van de erkende organisatie om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen vervolgens nog bestaan of er nog overtredingen over blijven. Indien U dan wel een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek stuurt naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoogtezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.