

Conformiteitsattest Controle Reservoirs



TECHNITANK

Kapelstraat 11
3583 Paal
BTW-nr: 0844.274.637
Erkenningsnr: SV05267
Tel: 0474/46 72 00
Technitank@gmail.com

Schoolmeesters Hanna

Pannenstraat 26
3583
Paal

Uitvoeringsadres:
Pannenstraat 26
Paal

Gegevens reservoir

Datum keuring: **22/01/2026**

Volgende keuring voor: **Onbepaald**

Klasse: Particulier
Vorm: Ovaal

Inhoud: 2000 kg.
Materiaal: Polyethyleen

Plaatsing: Na 01/08/95
Toegankelijkheid: Toegankelijk

Visuele controle

Aanwezig **Controle**

<u>Toezichtspuit:</u>	Nee	
Staat put:		
Dichtheid put:		
Vervuiling rond tank:		
Staat deksel:		
<u>Inkuiping:</u>	Ja	
Algemene staat:		OK
Waterdicht:		OK
Koolwaterstofdicht:		OK
<u>Leidingen:</u>		
Aansluitingen:		OK
Staat leidingen:		OK
Uitmonding:		OK
Staat aanvoer:		OK
Staat terugvoer:	Nee	
Stookoliefilter:	Ja	OK
<u>Reservoir:</u>		
Algemene staat tank:		OK
<u>Vorig certificaat:</u>		

Testen

Uitgevoerd **Controle**

<u>Water- en slibmonstering:</u>	Nee	
Hoeveelheid water:	0 cm	
Zuurtegraad:	pH	
Conductiviteit:	mS	
<u>Dichtheidscontrole:</u>		
Ultrasoon:		
Boven vloeistofniveau:	dB	
Onder vloeistofniveau:	dB	
Visueel :	Ja	OK
Drukverlies:	mbar/h	
<u>Potentiaalmeting:</u>	Nee	
	mV	
<u>Bodem onderzoek:</u>	Nee	
Rapport in bijlage:	Nee	

Accessoires

Aanwezig **Controle**

<u>Peilmeting:</u>		
Mechanisch:	Ja	OK
Overvulbeveiliging:		
Electr. sonde:	Ja	OK
Lekdetectie:		
Vlotter:	Ja	OK
Kathodische bescherming:	Nee	
	mV	

Opmerkingen

De tank werd gekeurd voor verwarming van gebouwen. Dit is een momentopname en bied geen garantie voor de toekomst. PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN NIEUWE MAZOUTTANK 2000 LITER DUBBELWANDIG

Besluit

De tank mag in dienst blijven

Technicus

Rudi Swennen
SV05267

Voor kennisname

Schoolmeesters Hanna