



TECHNITANK

Uw specialist!

Kapelstraat 11
3583 Paal
BTW-nr: 0844.274.637
Erkenningsnr: SV05267
Tel: 0474/46 72 00
Technitank@gmail.com

Schoolmeesters Hanna

Pannenstraat 26
3583
Paal

Conformiteitsattest

Tankreiniging en neutralisatie

Uitvoeringsdatum: **22 januari 2025**
Uitvoeringsadres:
Pannenstraat 26
Paal

Gegevens reservoir

Laatste controle: Onbekend

Inhoud: 5000 kg.

Vorm: Cilindrisch

Klasse: Particulier

Tankresten: 80 kg.

Materiaal: Staal

Toegankelijkheid: Ontoegankelijk

Opmerkingen

De tank kan bouwtechnisch niet verwijderd worden
De tank werd open gemaakt, gereinigd en opgevuld met BENEFIL

Slotbepaling

Conform de wettelijke bepalingen van art. 6.5.5.5. en art. 5.17.2.12 van de VLAREM wetgeving op het definitief buiten werking stellen van boven- en ondergrondse opslagtanks, heeft de firma Technitank alle aanwezige tankresten verwijderd en opgeslagen in haar eigen opslagtanks. De verwerking en transport van de afvalstoffen gebeurt onder OVAM-code 115280.

Technicus

Rudi Swennen
SV05267

Handtekening technicus

Voor kennisname

Schoolmeesters Hanna

Handtekening klant