



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller : 34326539

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30.1.111

EAN code

Commun

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical codes (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT). Includes Voorsch. netbeheerder.

Plaats van het onderzoek : Rue Americaine Commun 120 1050 Ixel Bxl

Eigenaar / Propriétaire: [Redacted] Adres : Rue Americaine 120 1050 Bxl

Installateur : Vlp. [Redacted] Adresse : Anderlecht

Datum van het onderzoek : 11/1/2010 BTW / TVA : Ik. / C.I. : Inspecteur : Megan M

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison / Appartement / Commun

Spanning / Tension : 230V Meter / bord verbinding : Kabel 16mm² Max. beveiliging : 40A

Aardelektrode / Electrode de terre : Piquet 25mm Isolatie / Isolement : 21 Mohm Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux : 1

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), Δ In (mA), type), Aantal eindstroombanen (A-B), and Test results (Test ΔIn, 1. ΔIn, AREI / RGIE).

Visueel nazicht / Contrôle visuel : algemeen / générale, directe / contact direct, indirecte / contact indirect

Aansluitingen / Raccordements, Potentiaalvereffeningen / Liaisons equipotentiëles

Inbreuken / Infractions, Opmerkingen / Remarques: Neant

Table for Besluit / Conclusion with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...

NOTA 1) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie...

NOTE: 1) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...