

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

5.040

Datum van bezoek:

07-11-2021

Plaats van het onderzoek:

Golfstraat 5 - Hoboken 2660

Inspecteur:

Emin Avci

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Golfstraat 5 - Hoboken 2660

Gebouw

Huis

Eigenaar, beheerder of huurde

Sinan Sener

Adres van de eigenaar

Golfstraat 5 - Hoboken 2660

Installateur

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

1sag1100428397

EAN code

541449500000440095

Meter/bord verbinding

XVB 2X10

Net spanning

2 x 230 V

Maximum beveiliging

40 A 2P

Onderzoek

Schémas/plans

Equipotentiale verbindingen

Fudamenten

Elektrische installatie

OK

OK

vanaf 81

vanaf 81

Beschrijving van de installatie

Voir schéma/Zie schema

Aantal verdeelborden

2

Hoofd differentieelschakelaar

300mA - 40A - type A

Test ΔI_n

OK

ΔI_n

OK

Controle van de staat

OK

Opgesteld materieel

OK

beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

OK

Type aardelektrode

Baar

Weerstand aardelektrode (Ω)

10

Isolatie (M Ω)

> 500 MOhms

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een aanvullend bezoek moet worden uitgevoerd ten laatste **25 jaar** vanaf de datum van dit verslag

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

Handtekening van de inspecteur



Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

A) L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

B) De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.

c) De verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

D) De verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Pour de plus amples informations

SPF Economie, P.M.E., classes moyennes et Energie

Direction générale de l'Energie - Division infrastructure et contrôles

Adresse: Avenue du roi Albert II 16 1000 Bruxelles

Tél: 0800 120 33 / **Email:** gas.elec@economie.fgov.be

<https://economie.fgov.be>