



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n° :

7

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
- Jan Olieslagerlaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be



F 142887

Rési code : 10

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Responsable des travaux : | | Installation : | | Propriétaire / gestionnaire : | |
| Nom, Prénom : <u>Navo Spel</u> | Nom, Prénom : <u>Bijoukine Schlemmer</u> | Adresse : <u>13, Avenue Churchill</u> | | | |
| N° carte d'identité : | CP + Commune : <u>5500 Dinant</u> | Tél. : <u>1</u> | | | |
| N°TVA : BE | | | | | |

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

| | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 270 | <input checked="" type="checkbox"/> mise en usage | <input checked="" type="checkbox"/> modification | <input type="checkbox"/> extension | <input type="checkbox"/> Art 86 | <input type="checkbox"/> Art 271bis | <input type="checkbox"/> Unité d'habitation |
| <input type="checkbox"/> mobile | <input type="checkbox"/> temporaire | <input type="checkbox"/> Art 87 | <input type="checkbox"/> Art 278 | <input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail domestique | | |
| <input type="checkbox"/> Art 271 | <input type="checkbox"/> périodique | <input type="checkbox"/> contrôle | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Art 88 | <input type="checkbox"/> Art | <input type="checkbox"/> Parties communes |
| <input type="checkbox"/> Art 276 : renforcement | <input type="checkbox"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation | | <input type="checkbox"/> Art | <input type="checkbox"/> Art | <input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail | |

Données générales de l'installation électrique :

| | | | |
|---|--|---|---|
| Données distributeur | EAN | <input type="checkbox"/> EAN non communiqué | <input type="checkbox"/> Compt. kWh non placé |
| Compt. kWh n° : <u>5590418</u> | Index jour : <u>143222</u> | <input type="checkbox"/> Compt. kWh exclusif nuit : | |
| Protection branchement (A) : <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 | n° : Index nuit : | | |
| Données installation | Conçue pour U _N : <input type="checkbox"/> 230 V <input checked="" type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V | Type de prise de terre : | |
| Courant nominal maximum (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 | <input type="checkbox"/> boucle de terre <input checked="" type="checkbox"/> barres / piquets | | |
| Câble d'alimentation tableau principal : <u>3</u> X <u>6</u> mm ² - Type : <u>VOB</u> | <input type="checkbox"/> | | |
| Description installation | Dispositif diff. gén. : <u>40</u> A / <u>300</u> mA | Nombre de tableaux : <u>2</u> | Nombre de circuits terminaux : <u>M</u> |
| <input type="checkbox"/> Voir annexe(s) | | | |

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Contacts dir. | <input checked="" type="checkbox"/> Contacts indir. | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input checked="" type="checkbox"/> Appareils | <input checked="" type="checkbox"/> Matériel | <input checked="" type="checkbox"/> I>/section | <input checked="" type="checkbox"/> Schémas | <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>198</u> Ω | | <input checked="" type="checkbox"/> Isolement général : <u>3,7</u> MΩ | | <input checked="" type="checkbox"/> Continuité de terre | | <input checked="" type="checkbox"/> Test dispositif diff. | |

Le dispositif différentiel général : était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

| | |
|------------------------------------|---|
| Infractions Nouvelle installation | <input checked="" type="checkbox"/> Néant |
| Infractions Installation existante | <input checked="" type="checkbox"/> Néant |
| Remarques | <input type="checkbox"/> Néant |

Visa GRD ou mandataire :

Conclusion(s) :

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> La nouvelle installation | <u>est conforme</u> | n'est pas conforme au RGIE. | L'installation électrique doit être recontrôlée avant <u>09/07/2024</u> <input type="checkbox"/> par le même organisme de contrôle (*). |
| <input checked="" type="checkbox"/> L'installation existante | <u>est conforme</u> | n'est pas conforme au RGIE. | |

Agent visiteur : Merve M Agent n° 4336 Date 09/07/19 Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : Schéma(s) de position : A Schéma(s) unifilaire(s) : A

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
 Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
 Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

15.001.0.1.23