

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN  
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Heidebergstraat 148 , 3010 KESSEL-LO		
Eigendom van:	DORBOYNS		
Opdrachtgever:	Dorboyns, Heidebergstraat 148, 3010 KESSEL-LO		
Type lokalen:	Woning	Distributienetbeheerder: /	
EAN-code installatie:	/		
Installateur:	/		
BTWnr:	/	of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op /
Agent-bezoeker:	Kevin Marien	Datum onderzoek: 07/11/2014	

**Aard van het onderzoek**

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)	
Type keuring:	Art 271/271bis Periodieke controle
Bijkomende info:	/
Herkeuring op:	ACA 2012091211

**Algemene gegevens elektrische installatie**

Nominale spanning:	1x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4 X 10 mm	- Type:	VVB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	/ mm	Aardgeleider:	16 mm
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	4
Extra hoofddifferentieel(s):	1 X 40A 300mA 2P				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	1 X 40A 30mA 2P				
Aantal eindstroombanen:	25	Aantal borden:	2	Tarief:	Dag

**Metingen & controles**

Aardspreidingsweerstand:	29 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	0,83 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

**Besluit :****DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór: 25 jaar na datum onderzoek  door hetzelfde organisme (\*)**AANTAL  
BIJLAGEN**Situatieschema's: Ja  
Eendraadsschema's: Ja  
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)

**Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(\*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

**Beschrijving van de stroombanen**

ZIE SCHEMA

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- A : Geen inbreuken.
- AE : De wooneenheid is bemeubeld op het ogenblik van de controle.

Extra opmerkingen :  
CONTROLE OK VOOR HET PLAATSEN VAN EEN 3 FASIGE VOEDING TOT MAX 40A

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**