



VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme || Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Oliegangerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België
BTW BE 0402.726.875 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 - BIC: GEBABEBB
 Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 96 11 - antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: JAN ROSSCHAERT, Electriciteit

• **Onze gegevens**

Verslag nr.: ANT / 15 / 30679942 / 00 / NL / 000
 Klantref.: 100283597
 Contractref.: /

• **Uw gegevens**

Ref.: /

Ruissen Installatie en Koeltechniek
 bv

Molenbosstraat, 11
 4641 SH Ossendrecht
 NL

• **Interventiegegevens**

Plaats: woning : Bosstraat, 54 2040 Berendrecht(Antwerpen) -
 Datum: 22/10/2019
 Uitgevoerd door: RUDY VAN DYCK (3534)

15001

**PROCÈS-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF
 CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

INSTALLATIE

Naam: Romania's buurtwinkel Voornaam:
 Adres: Bosstraat, 54 Post nr.: 2040 Stad: Berendrecht(Antwerpen)
 Tel:

- **Eigenaar of beheerder**

idem
 Naam: priaff Voornaam:

- **Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**

Naam: Ruissen inst en Koeltechniek Voornaam:

- **Plaats type**

Huishoudelijke werkzaamheid
 Werkzaamheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: wijziging
- Art 271: controle conformiteit
- Art 86
- Art 87

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 22/10/2044.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtsreeks of onrechtsreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windley
 Directeur Generaal



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van die respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 25 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 1.2 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegegeeld
KWh meter nr.:	717228-2012
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	3N400 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	XVB.
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	4*10 mm ²
Type aardelektrode:	pen / baar

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A-300mA
Aantal bord(en):	1
Aantal eindstroombanen:	14
Bord(en):	1
Situatieschema(s):	1
Eéndraadsschema(s):	1

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F Nihil

- Bestaande installatie

R-O-F Nihil

ANDERE BIJLAGE(N)

10001