

## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL


REF. 88/2025/120510/D01:1

DATE DU CONTRÔLE 16/10/2025 (15:00 - 15:40) AGENT VISITEUR Philippe Da Silva  
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue de la Vallée 35 (étage 2eme ( en sortant de l'ascenseur , porte à droite ) ) - 1000 Bruxelles TYPE DE CONTRÔLE Visite de contrôle (6.5.)



### › DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Rue de la Vallée 35 (étage 2eme ( en sortant de l'ascenseur , porte à droite ) ) - 1000 Bruxelles  
Type de locaux Unité d'habitation (appartement)  
Installateur Broens  
Responsable des travaux non communiqué  
Dérogations applicables/appliquées Anciennes installations électriques domestiques (8.2.1.) - Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.)



### › DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) SIBELGA  
Code EAN Non communiqué  
Numéro du compteur 5254417  
Index jour/nuit 036044/  
Type de coupure générale Mini-Jump  
Câble compteur - tableau VOB 6mm²  
Tension nominale de service 3x230V - AC  
Courant nominal de la protection de branchement 32A

### › CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	OK	Nombre de tableaux	1	Nombre de circuits	10
Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)					
Les fondations datent	D'avant le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête	ID - 40A - 300mA - type A - test	OK	
Type d'électrode de terre	Piquets - Prise de terre commune	Dispositif différentiel supplémentaire	ID - 40A - 30mA - type A - test	OK	
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	26,1	Fixation/Etat/Détérioration matériel		OK	
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	NA - concerne les parties communes	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles		OK	
Test de continuité	Concluant	Protection contre les contacts directs		OK	
Contrôle boucle de défaut	Concluant	Résistance générale d'isolement (MΩ)	20,87		
Protection contre les contacts indirects	OK	Adéquation DPCDR - prise de terre		OK	
		Adéquation protections surintensités - sections		OK	

## CONCLUSION : CONFORME

A la date du 16/10/2025, l'installation électrique de Rue de la Vallée 35 (étage 2eme ( en sortant de l'ascenseur , porte à droite ) ) - 1000 Bruxelles est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le 16/10/2050.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.  
Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation - étaient (ou) ont été - scellées.  
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent

