ELECTRO-TEST VZW/ASBL
erkend controleorganisme
organisme de contrôle agréé
N° 234-INSP.

Maatschappelijke zetel/Siège social:
Herkstraat 33
1820 Melsbroek
Tel. 02/751.98.39
Fax: 02/751.52.09

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek:	…76/0051/4……
Datum onderzoek:	…27/01/2012……
Aard onderzoek:	Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal:	Woning **HVT 72**
Plaats onderzoek:	2020 Antwerpen Project Regatta
Eigenaar:	Vooruitzicht
Installateur:	Tom Hammels BVBA
Inspecteur:	Kim De Wachter
Distributienetbeheerder:	Eandis

Onderzoek	De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 86 / 270.
Dienstspanning:	230V
Aankomstleiding:	EXVB 10^2
Beveiliging:	40A
Isolatieweerstand:	10MΩ
Aardingsweerstand:	14.53 Ω Aardelektrode: LUS
Algemene differentieelstroominrichting:	IΔn: 0.3 mA In: 40 A Type: A
Aantal kringen:	18
Bijkomende differentieelstroominrichting:	IΔn: 0.03 mA In: 40 A Type: A Voor kringen A tem. R // volgens schema
Inbreuken	**GEEN** Nota: Nog verdere afwerking mbt. toestellen, meubilair keuken,badkamer, CV en verlichting algemeen.
BESLUIT	**De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden .**

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 27/01/2037.

Signature Not Verified

De Inspecteur :

Kim De Wachter
29/01/2012 02:24

KBC: 734-1126000-33
DEXIA: 068-2117692-15
IBAN nr: BE79 7341 1260 0033
BIC adres: KREDBEBB
BTW/TVA: BE0434.433.603
RPR Brussel
info@electro-test.be
www.electro-test.be