



Safety, quality and environmental services

- Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11 Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux: Nom, Prénom: Z. ANCIANS Fabrice
Installation: Nom, Prénom: Adresse: de la commanderie 9
Propriétaire/gestionnaire: Nom, Prénom: Adresse: idem
 N° carte d'identité: CP + Commune: 6900 HARGIMONT
 N° TVA: BE Tél:

Bases de l'examen: **Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)** RGPT

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> mise en usage	<input checked="" type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> ① Unité d'habitation
	<input type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> ② Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ③ Parties communes
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> renforcement	<input type="checkbox"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN											<input type="checkbox"/> EAN non communiqué	<input type="checkbox"/> Compt.kWh non placé		
	Compt. kWh n°:	Index jour:	Index nuit:											<input type="checkbox"/> Compt. kWh exclusif nuit: n°:	Index nuit:
Données installation	Protection branchement (A):	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 63	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 100						
	Conçue pour U _N :	<input type="checkbox"/> 230V	<input checked="" type="checkbox"/> 3x230V	<input type="checkbox"/> 3N400V											
	Courant nominal maximum (A):	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 32	<input checked="" type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 63	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 100						
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal: <u>3</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>E.K.U.B.</u>												Type de prise de terre:	<input type="checkbox"/> boucle de terre	<input checked="" type="checkbox"/> barres / piquets
	<input checked="" type="checkbox"/> Dispositif diff. gén.: <u>40</u> A / <u>300</u> mA												Nombre de tableaux: <u>1</u>	Nombre de circuits terminaux: <u>15</u>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s)														

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

Contacts Dir. Contacts Indir. Montage Appareils Matériel I>/section Schémas Contrôle bcl de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre: 27,5 Ω Isolement général: 36 MΩ Continuité de terre Test dispositif diff.

Le dispositif différentiel général: était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation		Visa GRD:
<input checked="" type="checkbox"/> Néant		
Infractions Installation existante		Mandataire GRD:
<input type="checkbox"/> Néant		Nom:
Remarques		Visa:
<input checked="" type="checkbox"/> Néant		

Conclusion(s):

- La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
 L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 20/04/2009

• par le même organisme de contrôle (**)

(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: Giot Agent n°: 154 Date: 20/04/2009
 Annexe(s): Schéma(s) de position: Schéma(s) unifilaire(s):

Pour le Directeur Général: Signature

AIB-VINÇOTTE BELGIUM
 GIOT JEAN-MARC
 1154

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
 Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
 (**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, les infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.