



SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :
DE LIEGE-

Form fields for EAN, Ref., Index, and Compteur n°.

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N°: GB/09.10.28/05.

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue C. Romquet

Jambes Rés. Eau Claire

PROPRIETAIRE: Thomas & Pison.

Adresse: _____

DEMANDEUR: EAS SPRL

Adresse: Heuve.

INSTALLATEUR: idem.

Adresse: idem.

TVA ou CI: _____

Date du contrôle: 28/10/2004 Type de contrôle: examen de conformité - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 2.6.2008) (RGPT art. 262) (R.I. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation; Type locaux: Appartement A005.

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.10.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 230 V Protection raccordement A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 10 mm² Inter.gén.: type Δ 3000A/63A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 1; RA: 3 Ohm; RI tot > 4 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____

Joins schémas en annexe

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
Vu le: 13-01-2010.
GRES.
le responsable du distributeur
nom:
signature: [Signature]

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 28/10/2004 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

L'AGENT VISITEUR:
n° + nom + signature

[Signature]

Le directeur,