



**CORPS DES
POMPIERS VOLONTAIRES**

Au Collège des Bourgmestre
et Echevins

5300

Andenne

SP 72/95/JM

Objet : Prévention incendie sur plans
Transformation et restauration de l'immeuble

Madame,
messieurs,

Après examen des plans, j'ai visité l'immeuble repris
ci-dessus en présence de Monsieur , de cet examen
j'émetts les remarques suivantes :

- L'immeuble se divise en deux parties bien distinctes :
 - 1° Le rez-de-chaussée comprend le restaurant.
 - 2° Les trois étages comprennent chacun un appartement.

Restaurant

- La chaufferie sera isolée du reste du sous sol par des parois ayant un RF d'au moins 1 h et l'accès se fera par une porte à fermeture automatique RF 1/2 h.
- La cuisine sera isolée du restaurant par une porte à fermeture automatique RF 1/2 h.
- Le restaurant sera équipé :
 - a) Eclairage de sécurité
 - b) Des pictogrammes réglementaires
 - c) D'un extincteur co² dans la cuisine
 - e) D'un extincteur à poudre 9 kg dans le restaurant
- La porte d'entrée doit s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.

Appartements

- Une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d'une section de 1 m² minimum doit être prévue à la partie supérieure de la cage d'escaliers
- Les escaliers et paliers ainsi que les planchers en bois des appartements seront adaptés afin qu'ils répondent à une stabilité et un RF 1/2 h.

- Les portes des appartements donnant accès à la cage d'escaliers seront à fermeture automatique RF 1/2 h.
- La cage d'escaliers sera équipée d'une détection incendie et d'un extincteur à poudre 9 kg
- L'échelle de secours extérieure ainsi que les paliers doivent être remis en état.

Restaurant et appartements

- Les installations d'électricité et de gaz devront répondre aux réglementations.

Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Commandant des Pompiers

Marcel JACOBS



Vu pour être joint à notre
arrêté en date de ce jour.
ANDENNE, le 7/8/98

Par le Conseil - Collège :

Participation
en vertu de l'art. 111 N.C.

Le Maire

[Signature]
J.-M. MACHIGNY
Chef d'Administration

[Signature]