



Safety, quality and environmental services

Résl. Code:

- Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11 Wallonie : Tél.: 081 432 611

1

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux: Installation: Propriétaire/gestionnaire:

Nom, Prénom: deu Nom, Prénom: Beulat Joseph Propriétaire/gestionnaire: Beulat Joseph
 Adresse: Heuvel D. 1201 36 Adresse: Rue de Marulle 2
 N° carte d'identité: CP + Commune: 1350 Jambes CP + Commune: 1350 Jambes
 N° TVA: BE Tél: / /

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) RGPT

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> mise en usage	<input type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	① Unité d'habitation
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	② Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	③ Parties communes
	<input type="checkbox"/> renforcement	<input type="checkbox"/> transfert de propriété		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	④ Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN	SEAN non communiqué	Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°:	Index jour:	Index nuit:
Données installation	Protection branchement (A): <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	n°:	
	Conçue pour U _n : <input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 3N400V	Type de prise de terre: <input type="checkbox"/> boules de terre <input checked="" type="checkbox"/> barres / piquets	
	Courant nominal maximum (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	Câble d'alimentation tableau principal: <u>2x1.0</u> mm ² - Type: <u>LVB</u>	
Description installation	Dispositif diff. gén.: <u>1.0 A / 30 mA</u> Nombre de tableaux: <u>1</u>		Nombre de circuits terminaux:
	<u>1.0 A / 30 mA (type 01 et)</u>		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

Contacts Dir. Contacts Indir. Montage Appareils Matériel b/section Schémas Contrôle bcl de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre: 261 Ω Isolement général: 10 MΩ Continuité de terre Test dispositif diff.

Le dispositif différentiel général: était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions	Visa GRD:
Nouvelle installation	
<input checked="" type="checkbox"/> Néant	
Infractions	Mandataire GRD:
Installation existante	Nom:
<input type="checkbox"/> Néant	
Remarques	Visa:
<input type="checkbox"/> Néant	

Conclusion(s):

La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
 L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 25/07/2008 (*)
 ● par le même organisme de contrôle (**)
 (*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur: Brumoy Agent n°: 1076 Date: 25/07/2008 Pour le Directeur Général: Signature [Signature]

Annexe(s): Schéma(s) de position: Schéma(s) unifilaire(s):

Le procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
 Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
 (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.