

Register nr: Zegel nr:
 ADRES INSTALLATIE: Gorselbroek 11 2830 Wallebroek
 EIGENAAR (Naam - Voornaam): Beuningen
 Adres: Gorselbroek 11 2830 Wallebroek
 OPDRACHTGEVER: Timmermans Smitels wv
 Adres: Hetelaaghebaat 2340 Boezinge
 INSTALLATEUR: idem als opdrachtgever
 Adres:
 BTW of IK: D 38180



DNB: Iwereld Teller nr: 19123221 Index: N 24180 EAN Code: 1

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A0784 Isolatiemeter SGS nr: A0784 Continuïteitsmeter SGS nr: A0836
 Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
 Controledatum: 8/12/2016 (AREI art.87/86) TEC EE 211 212

- Aard van onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270)
 Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis)
 Controlebezoek vóór verzwaring en/of verandering teller (AREI art.276)
 Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis)
 Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (zie keerzijde)

Aard van installatie: ~~bestaande~~ nieuwe uitbreiding ~~wijziging~~ voordelig werk:
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkruimte, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere:

Bouwjaar: fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 1.1.83 BA4/BA5 ja/nee
 Aansluiting: spanning: 2x230 V AC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: (20)40 A voorzien: ADSE(3000) A
 Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm², type: XUVB; Algemene schakelaar: (4)40 A, type: ADSE(3000)
 Type van de aardelektrode: lus ~~beren~~ pennen ~~horizontale geleider~~
 Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; Ra = 22 Ω; Ri tot = >95 MΩ

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- ~~Bestaan er bedkamers, wasmachine, afwasmachine, droogkast, douche: ja/nee~~
- ~~Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ja/nee (indien ja, zie in bijlage)~~
- ~~Plaatsing van ZIVS verlichting: ja/nee~~
- ~~Plaatsing van elektrische verwarming: ja/nee~~
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Staat van het elektrisch materiaal: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende): goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Vast of vast opgesteld materieel: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~

INBREUKEN - OPMERKINGEN :
Geen te meten, 1.10.10 DW Gu 11.12.2016 18.00 pl. Sted 82 RWR
Weggevoerd: 3800p Gu 11.12.2016 18.00 pl. Pinaas 3600p
Weggevoerd: 1.12.1800p = 38500p

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde
BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).
 Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
 De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd vóór 8/12/2016. De algemene ADSI is - was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.
 De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld (zie keerzijde 2).
 Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór / /
 Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR: [Handtekening] NAAM - FUNCTIE / BEVOEGDHEID: [Handtekening]
 Nr + naam + handtekening Inspecteur gezien op vermeld datum
 Blad LS nr **143805**
 VISUM VAN DNB:
 DATUM:

Photovoltaïsche installatie

In geval van gelijkvormigheidsonderzoek van een installatie voor elektriciteitsproductie door photovoltaïsche panelen, zijn enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de uitbreiding (de algemene ADSI, bescherming van PV-installatie, verbinding bord AC-invertor, invertor AC/DC, verbinding invertor DC-PV-panelen, PV-panelen) het voorwerp van onze controle volgens de toepasbare artikels van het AREI en de nota nr 71, aan de erkende organismen van FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie.

Aanvulling bij het besluit:

1. De installatie zal conform zijn nadat de eendraads- en situatieschema's van de elektrische installatie, gehandtekend door de installateur en/of eigenaar, aan ons overhandigd werden.
2. De werken, nodig om de inbreuken te doen verwijderen die opgemerkt werden tijdens het periodieke controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden, en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS – BEHEERDERS – HUURDERS

Van elektrische huishoudelijke installaties:

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie;
 - In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden;
 - Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient onmiddellijk de FOD Energie te worden verwittigd;
- Indien inbreuken bij het controlebezoek werden vastgesteld, moet een nieuw controlebezoek door hetzelfde erkende organisme worden uitgevoerd om het verdwijnen van inbreuken na een termijn van één jaar te verifiëren. Indien er bij het tweede controlebezoek inbreuken overblijven, moet het erkende organisme een afschrift van het proces-verbaal van het onderzoek sturen aan de algemene Directie Energie, aangesteld voor het hoge toezicht van elektrische huishoudelijke installaties.

Van industriële (niet-huishoudelijke) installaties:

- Het laatste en voorlaatste controleverslag en het proces-verbaal van het gelijkvormigheidsonderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- Deze documenten voor raadpleging ter beschikking te houden van uw personeel;
- Het gelijkvormigheidsverslag en het periodiek controleverslag voor te leggen aan de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk;
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden en de verplichting een gelijkvormigheidscontrole van iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie te laten uitvoeren hetzij door een erkend organisme, hetzij door de overheid hiervoor bevoegd of ermee belast volgens de voorschriften van artikel 275;
- Een nieuwe periodieke controle van de elektrische installatie te laten uitvoeren voor de vervalddag hetzij door een erkend organisme, hetzij door de overheid hiervoor bevoegd of ermee belast volgens de voorschriften van artikel 275;
- De Overheidsdienst die Arbeidsveiligheid onder zijn bevoegdheid heeft en de Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid elektriciteit.

Toepassing van artikels 274, 276 en 276bis van het AREI (tellerversterking, controlebezoek, controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid):

In geval van een tellerversterking of een controlebezoek, volgens artikels 274.02 en 276 van het AREI (Koninklijk Besluit van 10 maart 1981), moeten elektrische huishoudelijke installaties waarvoor een verzwaaring van aansluiting op het openbaar verdeelnet of een controlebezoek is aangevraagd, en waarbij inbreuken werden vastgesteld bij het eerste controlebezoek, deel uitmaken van een nieuw controlebezoek door hetzelfde erkende organisme, na het uitvoeren van de nodige herstellingen en ten laatste één jaar na het eerste controlebezoek.

Indien er bij het tweede controlebezoek inbreuken overblijven of indien het tweede bezoek niet is uitgevoerd door hetzelfde organisme, is SGS SSB ertoe gehouden (door Koninklijk Besluit) om de FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie in te lichten en hen een afschrift van het rapport van de eerste controle te bezorgen.

In geval van een controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid, volgens artikel 276bis van het AREI (Koninklijk Besluit van 10 maart 1981), moet de verkoper of koper de volgende verplichtingen op zich nemen (Uittreksel van AREI):

In het geval van een controleonderzoek met een negatief proces-verbaal als gevolg is de verkoper verplicht in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkende organisme dat het controleonderzoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

Na deze melding heeft de koper de vrije keuze om een erkend organisme aan te stellen voor een nieuw controleonderzoek om na te gaan of na de afloop van de termijn van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, de overtredingen verdwenen zijn.

Indien de koper een ander erkend organisme aanstelt dan licht dit organisme het erkende organisme dat het eerste proces-verbaal van controleonderzoek heeft opgesteld hierover in. Indien er tijdens dit nieuw controleonderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven zijn de voorschriften van artikel 274.02 van toepassing. (Zie hierboven).