

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Datum van verslag: 15 april 2013  
Klant ID: 2558032  
Datum van onderzoek: 15 april 2013  
Verslagnummer: 524370585  
Installatie ID: 511555441  
BTW OF IK: BE 0479.459.914

Oprichtgever:  
Delco Elektro  
Doornzeelsestraat 56A  
9940 Evergem  
Eigenaar:  
onbekend

Plaats van het onderzoek:  
Kolveniersgang 27.02.03  
9000 Gent

3  
2 399

I. Algemene beschrijving en kenmerken : 20130415-126-02-Nieuwe residentiële

Aard van het onderzoek:	Gelijkvormigheidsonderzoek	Nieuwe residentiële	AREI 270
Omschrijving installatie:	Ondergronds	Type van aardelektrode:	Lus
Voedingskabel hoofdbord:	2 x 10 mm <sup>2</sup>	Bescherming van de aansluiting:	40 A
Aansluiting: Spanning:	mono 230 V	Differentieel type:	40 A / 300 mA / 2 P
Elektrische installatie:	Na, 1.10.81, TT	AREI artikel:	AREI 86
Aantal borden:	1	RA:	5 Ohm
Aantal eindstroombanen:	13	RI tot:	10 MOhm
Stroomleverancier:	Eandis		

II. Uitgevoerde controles:

Gelijkvormigheidsonderzoek: AREI art. 270

Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische huishoudelijke laagspanningsinrichting.

Keuring volgens instructie IN 7, gebruik makend van checklist DS63

III. Opmerkingen:

- Beschrijving van de installatie:

zie situatieplan(s) en één draadschema('s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 juli 1981).

V. Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/04/2038 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

VI. Mededelingen:

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Voor de ondernemingen waarop het ARAB toepasselijk is : « Krachtens Art. 14 van Hfstk IV van titel II van de CODEX over het welzijn op het werk (KB van 3 mei 1999) moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering.

De agent onderzoeker

David De Man