

**CONFORMITEITSATTEST  
VOOR MAZOUTRESERVOIRS**

Klant: <u>Falerno Angelo</u> Adres: <u>Taesdaheerweg 21</u> Postnummer: <u>3632</u> Gemeente: <u>Maarnuclien</u> Tel.: .....	Firma: <u>Virant Alain</u> Adres: <u>Grotestraat 121</u> <u>3631 BOORSEM</u> Tel.: <u>089 - 76 13 34</u> GSM: <u>0477 - 28 35 93</u>
Adres reservoir: <u>idem</u>	Erkeningsnummer erkende technicus: SV 02194
Inhoud reservoir: <u>5000 L</u> Nummer reservoir: .....	Materiaal: <u>metaal</u> Buitenwand toegankelijk: <u>ja</u> / nee

**Mazoutreservoir kleiner dan 5.000 liter voor verwarming van gebouw:**

Datum ingebruikstelling/vorige controle: ...../...../.....	Datum uitvoering van controle: <u>2</u> / <u>10</u> / <u>2025</u>
<b>CONTROLES:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Visuele controle van de toebehoren <input checked="" type="checkbox"/> 2. Overvulbeveiligingssysteem <input checked="" type="checkbox"/> 3. Aanwezigheid van water & slip <input type="checkbox"/> 4. Lekdetectiesysteem <input type="checkbox"/> 5. Certificaat van vorige controle <input type="checkbox"/> 6. Meting van potentiaalverschil <input checked="" type="checkbox"/> 7. Visuele controle van buitenwand	<b>BIJZONDERE OPMERKINGEN:</b> O 8. Dichtheidsbeproeving  Merkteken: <u>groen</u> - rood Verdere exploitatie toegelaten: <u>ja</u> / nee Verdere exploitatie niet toegelaten: ja / nee

**Andere reservoirs dan voorzien (reservoirs ingedeeld in klasse 3)**

Datum ingebruikstelling/vorige controle: ...../...../.....	Datum uitvoering van controle: ...../...../.....
<b>CONTROLES: algemeen onderzoek</b> <input type="checkbox"/> 1. Visuele controle uitwendig zichtbare delen & alg. staat van opslagplaats <input type="checkbox"/> 2. Cathodische bescherming <input type="checkbox"/> 3. Lekdetectiesysteem <input type="checkbox"/> 4. Overvulbeveiligingssysteem <input type="checkbox"/> 5. Aanwezigheid van water & slip <input type="checkbox"/> 6. Certificaat van vorige controle <input type="checkbox"/> 7. Dichtheidsbeproeving <input type="checkbox"/> 8. Verontreiniging buiten het reservoir. <input type="checkbox"/> 9. Corrosiviteitsonderzoek bodem	<b>BIJZONDERE OPMERKINGEN:</b> ..... ..... ..... ..... ..... Verdere exploitatie toegelaten: ja / nee Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen: ja / nee Merkteken: groen - oranje - rood

*Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.*

.....  
 Naam en handtekening technicus

.....  
 Naam en handtekening van de klant