



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.: 091090309/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2980 Zoersel

Kerkhstroat 62

EIGENAAR: Janssens - Mesgagh

Adres:

OPDRACHTGEVER: RDK

Adres: Merksplassesteeg 18

INSTALLATEUR: 2340 Rykevorsel

Adres:

BTW of IK: 422033439

EAN:

Ref.: Teller nr.

Index:

Datum van het onderzoek: 09103109 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 291) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting autmag 40 A max

edingskabel hoofdbord: VOB 2 X 16 mm2 Alg. schakelaar: type ADS 40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 8 Ohm; RI tot > 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: Zie eëndraadschema + situatieplan

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

Table with 2 columns: Notes and PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK. Includes handwritten notes about ventilation grilles and cable placement.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eëndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 0910312034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

Handwritten signature of the agent.

De directeur,