

ANALYSECERTIFICAAT

Opdrachtgever : Asbestattest Leuven
Contact : mevrouw E. Bollaerts
Adres : Tiensesteenweg 298, 3000 - LEUVEN

Projectgegevens

Projectcode	: 1646053	Ontvangstdatum	: 15-11-2023
Uw project omschrijving	: VME Rubens - Sint-Maartenstraat 43 3000 Leuven	Rapportagedatum	: 17-11-2023
Validatieref.	: 1646053_certificaat_v1	Aantal monsters	: 15
Opdrachtverificatiecode	: MBJG-LKQK-UDXL-AHUS	Aantal pagina's	: 2

Analysemethode: kwalitatief asbestonderzoek in materiaalmonsters m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monstercode	omschrijving	chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthofylliet	tremoliet	actinoliet
7987683	1 - Pleisterwerk traphal	-	-	-	-	-	-
7987684	2 - Pleisterwerk verdieping 0 wanden	-	-	-	-	-	-
7987685	3 - Pleisterwerk verdieping 0 plafonds	-	-	-	-	-	-
7987686	4 - Pleisterwerk schachten	-	-	-	-	-	-
7987687	5 - Pleisterwerk verdiepingen wanden	-	-	-	-	-	-
7987688	6 - Pleisterwerk verdiepingen plafonds	-	-	-	-	-	-
7987689	7 - Pleisterwerk doorvoeren	-	-	-	-	-	-
7987690	8 - Pleisterwerk stookkelder	-	-	-	-	-	-
7987691	9 - Verf wanden en plafonds verdieping 0 en -1	-	-	-	-	-	-
7987692	10 - Leidingisolatie verdieping -1 rechte delen	-	-	-	-	-	-
7987693	11 - Leidingisolatie verdieping -1 bochten	-	-	-	-	-	-
7987694	12 - Leidingisolatie verdieping 0	-	-	-	-	-	-
7987695	13 - Schacht stortkoker	pos	-	pos	-	-	-
7987696	14 - Kit buitenschrijnwerk	-	-	-	-	-	-
7987697	15 - Mastiek buitendeur naar dak achtergevel	pos	-	-	-	-	-

Analysemethode

Het monstermateriaal is onderzocht conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Resultaten zijn bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Legenda

pos : asbest aangetroffen
 - : geen asbest aangetroffen

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie



Disclaimer

Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654