

Verdeling kringen

Code	Omschrijving
A	Wasmachine
B	Droogkast
C	Stopcontact berging + keuken
D	Stopcontact frigo + dampkap
E	Stopcontact micro
F	Stopcontact oven
G	Kookplaat
H	Stopcontact afwasmachine
I	Stopcontact living + keuken
J	Stopcontact living
K	Stopcontact + verlichting buiten
L	Verlichting hall + keuken
M	Verlichting living
N	Verlichting + stopcontact buiten
O	Boiler
P	Verlichting garage
Q	Stopcontact slaapkamer 3+4
R	Verlichting slaapkamer 1+3+4
S	Verlichting douche
T	Verlichting hall 2de + toilet+ slaapkamer 2
U	Stopcontact hall 2de + verdeelbord
V	Stopcontact slaapkamer 1
W	Verlichting badkamer
X	Stopcontact badkamer
Y	Stopcontact slaapkamer 2
Z	Verwarming
AA	Bel

Kringen in rood zijn aangesloten op differentiël van 30mA,



20.07.2006
ELECTRO-TEST v.z.w.

Inspecteur
Jan BUELENS
0475/80 73 20

Indeling kringen

A	B	H	K	N	O	X	S	W
2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 16A	2P 16A

P	Q	R	T	U	V	Y	Z	AA
2P 16A	2P 20A	2P 16A	2P 16A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P6A

C	D	E	F	G	I	J	M	
2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P32A	2P 20A	2P 20A	2P 16A	


Diff 300 mA	Diff 30 mA	L				
		2P16A				

Kringen in rood zijn aangesloten op differentiël van 30mA,



ELECTRO-TEST v.z.w.


inspecteur
Jan BUELENS
1475 80 73 80



Situatieschema gelijkvloers

Situatieschema / Schéma de situation


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Organis. E-T ELECTRO-TEST v.z.w. Naam/Nom inspecteur van BUELENS Datum/Date 14/7/2007 10:23:00 Handtek/Sign <i>[Signature]</i>	Naam/Nom - Straat/Rue - Gemeen/Comm - Handtek/Sign	FIX-O-CAD 02541



Situatieschema verdieping



Situatieschema / Schéma de situation


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V-
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Organis. ET Naam/Nom BULENS Datum/Date 07/30 Handtek/Sign <i>[Signature]</i>	Naam/Nom - Straat/Rue - Gemeen/Comm - Handtek/Sign	FIX-O-CAD 02541



Situatieschema zolder

Situatieschema / Schéma de situation


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Organis. ET ELECTRO-TEST v.z.w. Naam/Nom inspecteur van BUELENS Datum/Date 04/15/20 23 20 Handtek/Sign 	Naam/Nom - Straat/Rue - Gemeen/Comm - Handtek/Sign	FIX-O-CAD  02541



Eendraadschema Deel I




Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Organis. ET ELECTRO-TEST v.z.w. Naam/Nom inspecteur van BUELENS Datum/Date 04/15/10 73 20 Handtek/Sign <i>[Signature]</i>	Naam/Nom - Straat/Rue - Gemeen/Comm - Handtek/Sign	FIX-O-CAD 02541



Eendraadschema Deel II

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V-
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Organis.  ELECTRO-TEST v.z.w. Naam/Nom Inspecteur Datum/Date John BUELENS Handtek/Sign 14/5/80 73 20 	Naam/Nom Straat/Rue Gemeen/Comm Handtek/Sign	FIX-O-CAD  02641