



BEL GROUP

BEL GROUP bv - www.belgroup.be
0496/123.203 - 0473/81.84.84 - 0495/93.35.09

Rotselaarspad 2A, 3220 Holsbeek
BTW: BE0506.938.331
RPR Leuven
ING: BE86 3631 5292 1550
CBC: BE63 7320 3469 2608

Frank Scherens
Erkend stookolietechnicus: SV07801
MazoutExpert: ME1607111614513954S

Bel Group bv
OVAM registratienummer: 128781
BIM registratienummer: ENR/T-D/001755283

**CONFORMITEITSATTEST
VOOR HET NEUTRALISEREN VAN EEN MAZOUTTANK**

Opdrachtgever: VISION BV
Datum uitvoering: 16/06/2021
Uitvoeringsadres: AUGUST VANHOOFSTRAAT 4-6-8, 3010 OUD-HERVELDE

SPECIFICATIES VAN DE MAZOUTTANK

Ondergrondse mazouttank Bovengrondse mazouttank Bovengrondse keldertank

 Inhoud in liters: 5000

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten gebruik stellen van een mazouttank heeft Bel Group bv onder toezicht van SV07801 de mazouttank gelegen op voormeld uitvoeringsadres en volgens voormelde specificaties correct geopend voor een optimale reiniging, volledig geleidigd en vervolgens met biologisch afbreekbare producten gereinigd waarna het residu (restafval en afvalwater) wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie. Vervolgens is de mazouttank volledig opgevuld met een niet-milieubelastend schuim. Dit product is een toepassing zoals voorgeschreven in de Vlaamse wetgeving onder artikel 6.5.5 en artikel 5.17.2.§3. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Voor Bel Group bv
Bestuurder
Frank Scherens
handtekening