Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 3345
Cont.pers.: Macours Brecht
Tel.: 011 260 360
Fax: 011 260 361
GSM: 0486 15 62 96
e-mail: Brecht.Macours@aew.be

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS20
Verslagnr.: 5032692-10
Voorl. verslagnr.:
Datum: 20/09/2018

Klant / Opdrachtgever:
A.E.W.
DIEPENBEKERWEG 11
3500 HASSELT

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: nieuwe **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: BNP PARIBAS MAAGDENDRIES 5/501 HASSELT 3500
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 86/270
Onderzoeker: FAES KRISTOF/GOEMAERE ROBIN
Datum onderzoek: 17/09/2018 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 30/09/2043
Eigendom van: /
Installateur: A.E.W.
B.T.W.: BE0427122969 **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** Tellerbatterij
Dienstspanning: 1 x 230V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 16 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** In gemeenschap **aantal geleiders:** / **doorsnede:** / **mm²**
Aardelektrode: **type:** pennen **sectie:** 16 **mm²** **spreidingswaarde:** Ze = 1,26 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt **Controle foutlus:** nvt **Algemene isolatieweerstand:** 323 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ■ **keuken** ■ **badkamer** ■ **C.V.** ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 15

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I	Geen inbreuken.
N	Aansluiting DNB : 1 x 230V+N max 40A. Aarding aangeboden via gemeenschappelijke installatie gebouw (exploitatie BNP Paribas Fortis).

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker