

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTV 0 v 2
Brunchburg 321
9090 Melle

O. ref.: N/4760

U. ref. _____

VERSLAG NR.: 160/138 270-103

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Brulestraat 45
Zottegem

EIGENAAR: De heer Kien

Adres: Idem

OPDRACHTGEVER: Van der Stoep F.

Adres: Zottegemstraat 71, Zulte

INSTALLATEUR: Idem

Adres: _____

BTW of IK: 0844602952

EAN: D ~ B

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 15/02/13 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.8.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1.10.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting Max. 3040 A

Voedingskabel hoofdbord: 3 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type diff. 4p 50/0,3 A

Type van de aardelektrode: ks - baten - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 23; RA: 16,00 Ohm; RI tot 20,00 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

- zie eéndraad- en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: - geen

Notas: - Verlichtingsarmaturen nog niet allemaal
geplaatst
- Het type C was op moment v/d controle
nog niet geplaatst.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. ①

- BESLUIT ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eéndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/02/2038 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform:
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

N/4760
[Handtekening]

De directeur,



