

Date le 18 juin 1970.  
Datum

063567

Reçu de  
Ontvangen van

la somme de Fr. Sept cent soixante francs  
de som van  
pour 2° Contrôle  
voor

POUR L'ASSOCIATION VINÇOTTE  
VOOR DE VERENIGING VINÇOTTE

L'Inspecteur - De Inspecteur

Houmeux

P. V. n° R.P.  
n°

**RAPPORT DE RÉCEPTION** N° AC  
 Conformément aux prescriptions du Règlement Technique et du Distributeur

Installation de: .....

Installateur: .....

Genre d'installation: P.C. Tension: 230/400 Nombre de circuits: 11  
 Interrupteur général: 12 amp. ■ Protection générale: F-15 amp.

	P II	P II + T	2 P II	P III	P III + T	L
Living . . . . .						
Cuisine . . . . .						
Buanderie . . . . .						
Salle de bain . . . . .						
Chambres à coucher . . . . .						
Locaux d'habitation . . . . .						
Autres locaux . . . . .						
Installation extérieure						

**Infractions constatées:**

*Il a été remis à l'installation signifiée au rapport de  
 N° 6-70*

*Remarque: Electrocote de terre  
 Surface sécurisée 2' m.*

La partie base-tension de l'installation de chauffage est conforme.  
 L'installation résidentielle est conforme.  
 Compteur } n° ..... Elle est - est - un peu peut-être mise sous tension.  
 } index .....  
 Colonne d'alimentation non exécutée - non conforme - VF WS 4x8  
 Isolement général: 20 mm ohms. ■ Résistance de terre: 16 ohms.  
 Date: 19-5-70 L'Inspecteur,  
 Recu n°: .....

- P II = prises bipolaires
- P II + T = prises bipolaires et terre
- 2 P II = double prise bipolaire
- P III = prises tripolaires
- P III + T = prises tripolaires et terre
- L = points lumineux

**RAPPORT DE RÉCEPTION N°** RC

Conformément aux prescriptions du Règlement Technique et du Distributeur

Installation de:

Installateur: idem

Genre d'installation: RC Tension: 220 V Nombre de circuits: 21  
 Interrupteur général: 16 amp. ■ Protection générale: F15 amp.

	P II	P II + T	2 P II	P III	P III + T	L
Living . . . . .						
Cuisine . . . . .						
Buanderie . . . . .						
Salle de bain . . . . .						
Chambres à coucher . . . . .						
Locaux d'habitation . . . . .						
Autres locaux . . . . .						
Installation extérieure						
Effectif						

**Infractions constatées:**

Aucune Non tenues de plus de deux Supérieure à 20 ohms.

Remarque: Electronde de terre  
Amperes elaborée 1/2 m<sup>2</sup>

La partie basse tension de l'installation de chauffage est conforme.  
 Compteur } n° ..... L'installation résidentielle est conforme.  
 index ..... Elle ne peut pas être mise sous tension.  
 Colonne d'alimentation non exécutée - non conforme. WTMO 4 X 2,5  
 Isolement général: 10 meg ohms. ■ Résistance de terre: 4,2 ohms.  
 Date: 11-6-80 L'Inspecteur,  
 Reçu n°: .....

*[Signature]*

- P II = prises bipolaires
- P III = prises tripolaires
- P II + T = prises bipolaires et terre
- 2 P II = double prise bipolaires
- L = points lumineux



**Intercommunale** } **ASVERLEC (1)**  
 } **INEL (1)**

gérée par **ESMALUX s. a.**  
 Rue des Glaces, 88 5700 AUVELAIS  
 Tél. 071/77.29.01

**Police d'Abonnement**

- pour
- Modification montant des consommations (1)
  - Nouveau raccordement (1)
  - Nouveau raccordement provisoire Travaux Publics (1)
  - Transformation du raccordement (1)
  - Changement d'usages { Rés. (1)  
Non Rés. (1)
  - Mutation d'abonné en remplacement de :

M ..... parti  
 au n° ..... rue ..... Localité .....

Je soussigné (nom) ..... (prénom) .....  
 venant de ..... Rue ..... N° ..... Référence .....  
 profession (2) ..... déclare prendre un abonnement pour fourniture de  
 courant électrique à l'immeuble situé à N° .....  
 rue ..... { dont je suis propriétaire (1)  
 M ..... { appartement (1)  
 N° .....  
 rue ..... Localité ..... *Docum. n° 1. en Vert Point 2*

Les factures seront à envoyer à l'adresse de la fourniture d'énergie aux adresses suivantes  
 Localité ..... N° ..... rue .....  
 Je déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales des fournitures d'énergie  
 électrique à basse tension et m'y soumettre. J'ai notamment pris connaissance des termes de l'art. 5,  
 exposant les conditions de paiement.

N° compt. (ESMA)	Us. Résidentiels			Us. Non Résidentiels		
	R	Ecl.	R	F.M.	Mixte	R
131239						
14988						
Index de départ						
En date du						

CONSUMMATION ANNUELLE estimée à **6 x 1466 F.V.A comprise**  
 Fait à *Asverlec*, le **19.06.76**

Nom de l'agent : *[Signature]*  
 (1) Biffer la mention inutile  
 (2) Exercée dans l'immeuble.  
 Signature de l'abonné: *[Signature]*