

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verlagnummer: N° de rapport:	ET 227/2020/3/2/1	Datum van bezoek: Date de visite:	2/03/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	[REDACTED] Avenue du Jeu de Paume 16 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)		IK: CI:
Distributiebeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	2489395 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Avenue du Jeu de Paume 16 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)		
Eigenaar: Propriétaire:	[REDACTED] Avenue du Jeu de Paume 16 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)		
Installateur:	BEZIRTOGLOU CHRISTOS	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276/HUIS1 (Visite de contrôle d'une maison suivant art. 276)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 276				
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison						
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:					
2x230V	2 x 10 mm ² VOB	63A					
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	5.7 Ohm	Isolatie / Isolement: 0.65 MOhm				
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2					
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 19					
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE	
63A	300mA	A/s	GENERAL INSTALLATION TOUS LES CIRCUITS	OK	OK	271	
63A	30mA	A/s	CIRCUITS: O--->U	OK	OK	271	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK
						Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.