



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: PO37820571109
 N **079166**

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: _____ Aanvrager: Yusuf Schekter

Verantwoordelijke voor de werken: _____ Installatie: _____ Eigenaar of beheerder: _____
 Naam, Voornaam: Suicide Schekter Naam, Voornaam: Goffin - Brochezoven
 Adres: E. De Gonnevachestraat 150
 Ident. Kaart nr.: _____ Post nr. + Stad: 2050 Antwerpen
 BTW nr.: BE 516.577.178 Tel: _____

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB _____
 Art 270 Ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271bis Woonenheid
 Art 271 mobiel tijdelijk _____ Art 87 Art 278 Huishoudelijke werkeenheden
 Art 276 periodiek controle _____ Art 88 Art _____ Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzwinging Art 276bis: verkoop van een woonenheid Art _____ Art _____ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:
 Gegevens verdelers: EAN _____ Meterstand dag: 2660 nacht: _____
 kWh meter nr.: 2273391 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: _____ Meterstand: _____
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode: _____
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: _____ X _____ mm² - Type: _____ anderszins aangegeven
 Beschrijving installatie: Zie schema Algemene differentieelstroominrichting: _____ A / _____ mA Aantal borden: _____ Aantal eindstroombanen: _____
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 2,21 Ω Algemeen isolatieniveau: 2,20 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>geen</u>	Visum DNB: _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>geen</u>	Aangestelde DNB: _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		Naam: _____
Opmerkingen	<u>geen</u>	Visum: _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 20/09/2016
 • door hetzelfde erkend organisme (**)
 (*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering.

Agent bezoeker: Van Rymenant Jurgie Agent nr.: 3421 Datum: 20/09/2016 Voor de directeur generaal: Handtekening _____
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): _____ Eéndraadsschema(s): _____

15 001 0 2 21

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangevraagde wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overdrading zijde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.