



Contrôle de citernes d'hydrocarbures  
Controle van stookolie tanks

Rue Beyaert, 75 • B-7500 Tournai  
☎ 69 57 93 49  
www.certitank.be • info@certitank.be

Conformiteitsattest  
CT/05/26/065489



**Datum van onderzoek** : 21-05-2026  
**Erkend Technicus** : Coudeville, David  
**Erkenningsnummer** : ERK/TS/108982  
**Datum van erkenningsnummer** : 09-07-2024

— **Reglementering** :

- Vlare II : Subafdeling 5.17.2.5 : Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houder.
- Vlare II : Subafdeling 5.17.2.7 : Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houder.
- Vlare I : Hoofdstuk 6.5. : Particuliere stookolietanks met een waterinhoud minder dan 5.000 kg.

**Omschrijving van de installatie** :

Inhoud	4.500 l
Installatiejaar	Inconnue
Product	Stookolie
Vorm	Parallelepipedische
Situatie	Buiten/Open Lucht
Type	Enkelwandig
Materiaal	Metaal
Toegankelijk	Nee
Lengte	200 cm
Breedte	150 cm
Hoogte	150 cm

**Exploitatie- of milieuvergunning** :

Type Vergunning                      Classe III

**Previous Documents** :

**Onderzoek** :

Uitwendig onderzoek van de zichtbare delen van de installatie (Alle wanden van de tank zijn niet zichtbaar).

**Resultaat** : Geen Externe Corrosie Zichtbaar

Controles	Type	Resultaat	Opmerkingen
Vloeistofniveau in de tank (cm)		101,0 cm	
Aanwezigheid water/slib in de tank voor controle (cm) :		0,0 cm	
Aanwezigheid water/slib in de tank na controle (cm) :		0,0 cm	
Vulleiding	Op afstand	In Orde	
Ontluchtingsleiding	Op afstand	In Orde	
Waarschuwings- of Overvulbeveiligingssysteem	Elektronische sonde	In Orde	

Controles	Type	Resultaat	Opmerkingen
Lekdetectie	Afwezig		
Alarmsysteem v/d lekdetectie			
Aanzuigleiding	Bovenaan	In Orde	
Retourleiding	Afwezig	In Orde	
Peilmeter	Peilmeter met vlotter	In Orde	
Verontreiniging buiten de houder		Niet zichtbaar	
Mangat	Afwezig	In Orde	
Toegangskoker	Niet Van Toepassing		
Inkuiping	Afwezig		
Potentiaal verschil tank-grond (mV)			

Andere opmerkingen :

De milieuv vergunning is ons ter inzage voor te leggen.

Besluiten :

De dichtheidsproef is gelaagd en het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden.

En nieuwe controle moet uitgevoerd worden binnen 5 jaar en vóór 21-05-2031.

Een groene merkplaat werd aangebracht op de vulleiding.



Erkend Technicus

De Klant



Coudeville, David