

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 1360 Thoralois saint thand
rue de jacobine (officement 0.2) 2 Sate 2

PROPRIETAIRE: _____
Adresse: idem

DEMANDEUR: Hervé Quintan 1360 Pures
Adresse: As huls Jacobs 10

INSTALLATEUR: idem
Adresse: idem

TVA ou CI: 0434 886 533

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: 14
Ref.: _____ Compteur n°: à Hales
Index: 54144920004181603

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 11-10-2014 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: officement 0.2

Début travaux: Fondations avant - après 110.81 - Installation électrique avant - après 110.81 1.1.83 RGIE art. 66

Raccordement: Tension II 230 V Protection raccordement max 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 10 mm² Inter.gén.: type 140A/300mA

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: Ⓢ

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 19; RA: 3,50 Ohm; RI tot 20 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____
_____ - voir schémas en annexe _____

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

- Voir

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE	
Vu le:	
le responsable du distributeur	
nom:	
signature:	

Notes: - appareils d'éclairages et nonitains non placés

- CONCLUSION**
- 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 11-10-2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
 - 2. L'installation n'est pas conforme
 - 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnés et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur, 348/S. Wainil

pour Le Directeur,

