



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 02/06/2026

Inspecteur: Hannes Pyfferoen

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 02/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Land

Faliestraat

62

9620

Zottegem

België

Eigenaar

Naam

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Land

-

Faliestraat

62

9620

Zottegem

België

Installateur

Naam

BTW nr.

Telefoonnummer

E-mail

-

-

-

-

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir

Toegankelijk bovengronds

Type reservoir

Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg

Inhoud reservoir

2500 L

Datum plaatsing

voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja

Nee

☐

☒

Aanwezig

Ja

Nee

☒

☐

Keuring

OK

NOK

☒

☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)

Staat leidingen (ontluchting, vulling)

Uitmonding leidingen

Staat aanvoerleiding

Staat terugvoerleiding

Stookoliefilter

Lekt stookoliefilter

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

RESERVOIR

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Fluit	☐	☒	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☐	☒

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.			
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- Rood Er is geen waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem aanwezig

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Hannes Pyfferoen (erkeningsnummer ERK/TS/107354)

Hannes Pyfferoen

Hannes Pyfferoen
ACEG VZW - #259

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481









