TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

O. ref.: _____

U. ref. _____ VERSLAG NR.: BB/130122/11

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Van praet - Bovin Veilinglaan 75

EIGENAAR: 1860 Wolvertem

Adres:

OPDRACHTGEVER: Gelens patrick b.v.b.a

Adres: Kleine Bergen 4

INSTALLATEUR: 2830 Willebroek

Adres:

BTW of IK:

EAN:

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index:

Datum van het onderzoek: 22/01/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231)~~ (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x400 +N V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type AD1

[illegible] van de aardelektrode (lus) - ~~baren - pennen - horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 26 ; RA: 3,7 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

+ Stroomkringen zie eendraadschema"

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT: 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/01/2038 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

BB SEGERS

De directeur,

FORM. 382-06/2009

BELAC 115-INSP