

**Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT**

**CONFORME**

**Date inspection:** 12/05/2021      **Inspecteur:** Michel Mergan      **Mentor:**      **Installateur:** TCB GROUP  
**Étiquette d'identification:**      **N° TVA:** BE 0754 851 228      **Klantreferentie:**  
 Marque et type d'appareil de mesure: Metrel Eurotest ET61557      **N° série:** 19481287  
**Adresse de l'installation**  
 Rue Rue du pollichene  
 Numéro 14  
 Boîte  
 Code postal 6000  
 Commune Morlanwez  
 Pays Belgique  
**Propriétaire**  
 Nom -  
 Rue Rue du pollichene  
 Numéro 14  
 Boîte  
 Code postal 6000  
 Commune Morlanwez  
 Pays Belgique  
**Installateur**  
 Nom TCB GROUP  
 N° TVA BE 0754 851 228  
 Numéro de téléphone 0470390853  
 E-mail Info@tcb-group.be  
**N° compteur:** : 4130037  
**Type :** maison      **EAN :** 541

**Type de contrôle:** Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon les RGIE livre 1 chapitre 6.4. et 4.2.4.3.  
**Distributeur:** ORES      **Tension:** 1~230V      **Liaison comp / tableau:** 10 mm<sup>2</sup>      **Protection Max:** 40 A  
**Nombres tableaux:** 1      **Nombres circuits:** 10      **Ri GEN:** 323 MΩ  
**Prise de terre:** Electrode verticale enterrée RE: 5,2 Ω

**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL**

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	Ok	Ok

**DESCRIPTION INSTALLATION**

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm <sup>2</sup> )
3	C	16		2	1,5
5	C	20		2	2,5
1	C	25		2	4
1	C	32		2	6

**Contrôle visuel (général)**       BON       PB      **Contact direct**       BON       PB      **Contact indirect**       BON       PB  
**Raccordement**       BON       PB      **Schéma correct**       BON       PB      **schéma en annexe par Aceg asbl**        
**Liaisons équipotentielles**       BON       PB       pas d'application       en attente  
**Continuité**       BON       PB      **Éclairage / machines**       BON       PB       PA

**REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES**

O2 Aucune infraction .  
 O27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

**CONCLUSION**

- L'installation électrique est conforme au RGIE Livre 1. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 12/5/2046
- Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- L'installation électrique n'est pas conforme RGIE Livre 1. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Date:
- L'installation électrique n'est pas conforme RGIE Livre 1. La visite de contrôle prévue par l'article 8.4.2. de RGIE livre 1, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite. Date:

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: 10



**PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION**

L'inspecteur Michel Mergan



**Mergan Michel - ACEG**

**Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.**

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

**Qualité**

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be 02 880 88 90 BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 12/5/2046	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.













