

3255972

EAN nr. :  
Teller nr. :  
Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.  
Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

# VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001.  
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr. \_\_\_\_\_

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Verdieping / Bestaande / Verzwaring / Splitsing motor / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : ~~APPARTEMENT~~

Plaats van onderzoek : ~~Dijk 1, 2300 WENHOUT BUS 3~~

Eigendom van : ~~VERBO~~

Opdrachtgever : ~~M. Aerts~~

Installateur : ~~ZOON~~

BTW : \_\_\_\_\_ ID-kaart : \_\_\_\_\_ Uitgereikt te : \_\_\_\_\_ Datum : \_\_\_\_\_

Onderzoeker : ~~ten Aerts~~ Datum van onderzoek : ~~7/5/2010~~

## BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : \_\_\_\_\_ Omschakelaar: stand : \_\_\_\_\_

Hoofdbeveiliging : Zek : ~~Antigevaar~~ ~~maatschappelijke~~

Meter-bordverbinding : kabeltype : \_\_\_\_\_ aantal geleiders : \_\_\_\_\_ doorsnede : ~~16~~ mm<sup>2</sup>

Voedingsbekabeling : kabeltype : ~~STW~~ aantal geleiders : ~~4~~ doorsnede : ~~25~~ mm<sup>2</sup>

Beveiligingsnet/ondergrondse op beveiligingsnet/ondergrondse net ~~Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : ~~19~~ ~~35~~ mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : ~~4.2~~ Ω

Aantal borden : ~~1~~ Aantal eindstroombanen : ~~19~~ Algemene isolatieweerstand : ~~4.0~~ MΩ

Diff. schak. : algemene ~~2 plus-500~~ mA bijkomende : ~~2 plus-30~~ mA

werking testknop : in orde - niet in orde

controle foutfus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~nee~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

~~210 B/1000~~

## VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding ~~nog niet~~ aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~nog niet~~ geplaatst.

~~geen inbreuken vastgesteld~~

KEURING OK

voor de directeur,  
de onderzoeker

## BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : ~~10/2010~~ zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~nog niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

erkend controle organisme  
vereniging zonder winstoogmerk  
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:  
Koningin Astridiaan 60  
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00  
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034  
PC 000-0162392-14  
Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) citi proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongebruikt aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/09/09/15D