

Distributienetbeheerder : RESA Nr teller : 40  
Gestionnaire de réseau de distribution : ..... N° comp : 40

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N° 1520180416103

EAN code : .....

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="radio"/>
Genre de contrôle : RGIE ART		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : Rue DOUXFLAMME n° 12 4140 SPIRIGNY  
Lieu du contrôle : .....

Eigenaar : ..... Adres : .....  
Propriétaire : ..... Adresse : .....

Installateur : ..... BTW / TVA : .....  
Datum van het onderzoek : ..... Ik. / C.I. : .....  
Date du contrôle : 16-04-2018 Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Appart.

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : EXUB 4x10 Max. beveiliging : 63A  
Tension : ..... Liaison compteur-tableau : ..... Protection max. : .....

Aardelektrode : Pijpels Isolatie : 20.5 Aantal verdeelborden : 1  
Electrode de terre : 20.5 Ohm Isolement : ..... Mohm Nombre de tableaux : .....

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux : <u>17</u>	Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
63E	300	A	Generaal circuit de A&S	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
63E	30	A	locusse humide circuit de K&P	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen :  OK  NOK directe aanraking :  OK  NOK  
Contrôle visuel : général :   contact direct :   Indirecte aanraking :  OK  NOK  
Contact indirect :

Aansluitingen :  OK  NOK Potentiaalvereffeningen :  OK  NOK  
Raccordements : ..... Liaisons equipotentielles : .....

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**  
Opmerkingen/Remarques : ..... Datum/date : .....

**ELECTROTEST**  
Antonio Lollo  
inspecteur  
antonio.lollo@electro-test.be  
Gsm 0475 748 406

**Besluit / Conclusion :**  
 L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.  
 De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
 Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.  
 De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : 16-04-2019  
 L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
 Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.  
 La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 15 mois après l'acte de vente.  
 Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.  
 voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur : Antonio Lollo

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	..... / .....
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	..... / .....
271 AK	<input type="radio"/>	271 HK	<input type="radio"/>	..... / .....
276 AK	<input type="radio"/>	276 HK	<input type="radio"/>	..... / .....

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkende organisme om na te gaan of na afloop van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkende organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rapport des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier (ou modification intervenue dans l'installation électrique: c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions: de tout accident survenu aux personnes et du déclenchement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.