

Overzicht EPB-berekening

Voor de nieuwbouwplannen 'appartementen aan de Katelijnestraat te Hoogstraten', zijn EPB-berekeningen opgesteld. De 'aard van de werken' is nieuwbouw, met de bestemming wonen.

Het maximaal K-peil is 40 en het maximaal E-peil is 50 voor de woningen, E-peil 80 voor de dagzaal/kantoor volgens de EPB-eisen voor een aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning in 2017.

Resultaat

Appartement 0.1	- K-peil	31	OK
	- E-peil	24	OK
Appartement 0.2	- K-peil	31	OK
	- E-peil	26	OK
Appartement 0.3	- K-peil	31	OK
	- E-peil	26	OK
Appartement 0.4	- K-peil	31	OK
	- E-peil	28	OK
	-		
Appartement 0.5	- K-peil	31	OK
	- E-peil	32	OK
Appartement 0.6	- K-peil	31	OK
	- E-peil	25	OK
Appartement 0.7	- K-peil	31	OK
	- E-peil	35	OK
Appartement 0.8	- K-peil	31	OK
	- E-peil	28	OK
Appartement 1.1	- K-peil	31	OK
	- E-peil	28	OK
Appartement 1.2	- K-peil	31	OK
	- E-peil	32	OK
Appartement 1.3	- K-peil	31	OK
	- E-peil	26	OK
Appartement 1.4	- K-peil	31	OK
	- E-peil	26	OK
Appartement 1.5	- K-peil	31	OK
	- E-peil	20	OK

Appartement 1.6	- K-peil	31	OK
	- E-peil	23	OK
Appartement 1.7	- K-peil	31	OK
	- E-peil	22	OK
Appartement 1.8	- K-peil	31	OK
	- E-peil	23	OK
Appartement 1.9	- K-peil	31	OK
	- E-peil	22	OK
Appartement 2.1	- K-peil	31	OK
	- E-peil	32	OK
Appartement 2.2	- K-peil	31	OK
	- E-peil	20	OK
Appartement 2.3	- K-peil	31	OK
	- E-peil	32	OK
Dagzaal/kantoor	- K-peil	31	OK
	- E-peil	80	OK

Alle 21 eenheden tezamen

- minimale ventilatie	OK
- U _{max} -waarde	OK
- risico op oververhitting	OPGELET
- energiebehoefte verwarming	OK
- hernieuwbare energie	OK

Boete

€ 0

Er zijn geen boetes van toepassing op uw EPB. Dat neemt niet weg dat, indien er nog aanpassingen volgen in een ongunstige richting, er nog een boete kan ontstaan.