

Keuringsrapport

Elektrische installatie

Rapportnummer: RAP.1001.001.3225653.REV0

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Lodewijk Van Berckenlaan 182 bus 7 te 2150 Borgerhout
 Naam eigenaar De loecker
 Adres eigenaar idem
 Type object appartement
 EAN-code 541448820039802604
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek herkeuring

Het onderzoek is verricht op 19-2-2013 volgens artikel art 276 bis van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	230 (1f+N)	Gegevens hoofdbeveiliging (A)	niet bekend
Type elektrode	pen	Waarde differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	6	Aantal verdeelborden	1
Waarde hoofdschakelaar (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	6

Metingen

RA / ZS (Ω)	9 / 2,5	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (MΩ)	>0,5

Inbreuken

1. nihil
- 2.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: voor okt 1981
 zie schetsen, die tijdens de eerste keuring zijn gemaakt, voor de omschrijving.
 Voor de installatie geldt art 278 van het AREI.

Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 19-02-2038 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 19/2/2013

Naam agentonderzoeker: Omar Rahmouni

Handtekening:

Omar Rahmouni

Rechtsverwijzing

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeval aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.