

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:
20.200

Date du contrôle:
06/02/2023

Lieu du contrôle:
Chaussée d'Alseberg 1031b Uccle 1180

Agent-visiteur:
Youssef Mamoun
Type de contrôle:
Avant mise en service (Livre 1 6.4)

Date d'émission:
V1 06/02/2023 22:24:12
Prochaine visite avant le:
06/02/2048

Données générales

Adresse de l'installation	Chaussée d'Alseberg 1031b Uccle 1180
Type de locaux	Appartement
Propriétaire, gestionnaire ou exploitant	Krygier Claude
Adresse du propriétaire	Chaussée d'Alseberg 1031b Uccle 1180
Installateur	

Données du raccordement

GRD	Sibelga
Numéro de compteur	5455449
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	XVB 3X10
Tension de service	3 x 230 V
Protection générale	40 A 3P

Contrôles

Schémas/plans
OK

Liaisons équipotentielles
OK

Fondations
avant 81

Installation électrique
après 81

Description de l'installation

Voir schéma

Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	26
Isolement ($M\Omega$)	100

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse et à très basse

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be <http://www.atlascontrole.be> TVA: BE0732536476

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Organisme d'inspection agréé/Erkend Keurmerk

tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans 12 mois.

Signature de l'agent-visiteur



Youssef Mamoun
02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE0472.536.476



REDNIS ELEC
s.r.l
Emiel Vanderveldestraat 165
2830 Willebroek
BE : 0737.569.786
Tél. : +32 498 53 33 52

