

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



EAN:
Ref.: Teller nr.
Index:

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.: 311130007/2

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2340 Bovesse
Boudewijnstraat 164

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: MVV Elekto buba

Adres: 2300 Turnhout Oude Bovenbaan 12

INSTALLATEUR: iden

Adres:

BTW of IK: 0893 518 468

Datum van het onderzoek: 7-6-2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voopedig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App. 3.02

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V mono V Bescherming van de aansluiting met max 40A max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40 A 1300 mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - penpen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 1.5 Ohm; RI tot 7.12 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN GE-NOTAS: Geen

- Noten: - kanten en bedrading mag te plaatsen
- Definitieve verlichting mag te hangen
- Testellen mag te plaatsen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
Handwritten signature and date 9/5/13

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eëndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 7-6-2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt gedaan aan de vastgestelde inbreuken, en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening
36A CS

De directeur.

