



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P010811505/ANT/1

N XXXXXX

 Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
 Brabant tel.: 02 674 57 11

 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
Lid nr. : Aanvrager : **Pascal Peeters**

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam,voornaam : **Peeters Pascal**Naam, voornaam : **N.V. MARIA**

N.V. MARIA

Ident. Kaart nr. :

Adres : **Hoek Reststraat-Begijnhofstraat apt 0.1**

Winkelveld 35

BTW nr.: **BE806.188.071**Post nr. + Stad : **2870 PUURS**

2870 Kalfort-PUURS

Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> ① Wooneenheid
	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> ② Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ③ Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzwaaring	<input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		<input type="checkbox"/> Art ...	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens meter	EAN	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	meterstand dag :	nacht :	<input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter :
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>			
	nr. : meterstand :			
	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/>			
Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>				Type aardelektrode :
Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm ² - Type : XVB				<input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA		Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 13
	<input type="checkbox"/> zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input checked="" type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : 5,6 Ω <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : +5 MΩ <input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit <input checked="" type="checkbox"/> Test DSI						
Differentieelstroominrichting : <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> was niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum DNB : Aangestelde DNB : Naam : Visum :
Inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	

Besluit(en) :

 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : **Vanherrewegen Francis**Agent nr. **1081**Datum : **12/08/2010**Aantal bijlagen : Situatieschema('s) : 1 Eéndraadsschema('s) : 1

De installatie dient op datum van de controle te worden geïnspecteerd.
 Voor **12/08/2035 (*)**
 (*) Termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Voor de directeur generaal : Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (***) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

