



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olsseweg 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Duinzwart Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1050 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402 726 875
Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg Tel. 03 221 86 11 ☐ Oost & West Vlaanderen Tel. 09 264 77 11
☐ Brabant Tel. 02 674 57 11 ☐ Wallonië Tel. 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: 666/15 Periode: 19/10/2008 Lid nr.: Aanvrager: LIT/100 binn 100 15/10/2008

Verantwoordelijke voor de werken: Gegevens: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: LIT/100 binn 100 Adres: Champs de Mars 75 318
Ident. Kaart nr.: Post nr. + stad: 1050 Brussels
BTW nr.: BE 465 332 853 Tel.: 1

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐
☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Woonruimte
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 275 ☒ Huishoudelijke werkruimte
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Art ☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzorging ☐ overdracht ☐ Art ☐ Art ☒ Anders

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers: EAN: kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter: ☒ kWh meter niet geplaatst
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand:
Gegevens installatie: Nominale spanning: ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐ Type aardelektrode:
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ aardingslus ☐ pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord: ☐ 4 ☒ 10 ☐ mm² - Type: ☒ 100 ☐
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 100 mA Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 4
☒ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☒ Mateneel ☐ b/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 3,6 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 1,0 MΩ ☒ Controle leidingen ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DGB
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
Nihil		
Opmerkingen	BAQUHMS, LUKKEN & VERBODING TOEGANG ZIJN ZYH MOET TE PLANNEN	Visum: 15/10/2008
Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
voor 15/10/2008
• door hetzelfde erkend org. / nisme ("")

Voor de directeur generaal: Handtekening

Agentbezoeker:

Naam: Verspreide T. D. Agent nr.: 2107 Datum: 15/10/2008
Aantal bijlagen: 1 Situatieschema(s): 1 Einddraadschema(s): 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidssdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingesloten te worden.
("") De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overbrenging zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overbrengingen niet verzorgd zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.