

Register nr: Zegel nr:
ADRES INSTALLATIE:
EIGENAAR (Naam - Voornaam):
Adres:
OPDRACHTGEVER:
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK:

Teller nr: Index: EAN Code:

DERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

De meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: Isolatiemeter SGS nr: Continuïteitsmeter SGS nr:

Technische procedura: (AREI art.86) TEC EE 102
(AREI art.87/86) TEC EE 211-212

- De onderzoek: ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270)
☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis)
☐ Controlebezoek vóór verzwaring en/of verandering teller (AREI art.276)
☒ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (zie keerzijde)

De installatie: bestaande - nieuwe - uitbreiding - wijziging - voorlopig - werv:
van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkseenheid, gemeenschappelijke delen
van een residentiële eenheid, andere:

jaar fundering vóór: na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1-1-83 - BA4/BA5: ja / nee
uiting: spanning: V AC-DC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: A - voorzien:
ingskabel hoofdbord: x mm², type:; Algemene schakelaar: A, type:
van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider
al borden:; Aantal eindstroombanen:; Ra = Ω ; Ri tot = M Ω

CHRUIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - inbreuk - opmerking
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk - opmerking
Bestaat er: badkamer - wasmachine - afwasmachine - droogkast - douche: ja - neen
Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ja - neen (indien ja, zie in bijlage)
Plaatsing van ZLVS verlichting: ja - neen
Plaatsing van elektrische verwarming: ja - neen
Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - inbreuk - opmerking
Staat van het elektrisch materiaal: goed - inbreuk - opmerking
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - inbreuk - opmerking
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - inbreuk - opmerking
Vast of vast opgesteld materiaal: goed - inbreuk - opmerking
Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - inbreuk - opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN:

PLUCHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER: zie keerzijde

BESLUIT: (belangrijke informatie keerzijde)

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

- ☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd vóór De algemene ADSI's was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee drie betrokken personen ondertekend.
☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).
Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór
Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR:
Nr + naam + handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:
Inspecteur gezien op vermelde datum

Blad LS nr 142295

VISUM VAN DNB

DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SGS Statutory Services Belgium VZW

Internationalelaan, 55/D
Grote baan, 76/1
SGS House, Noorderlaan, 87

1070 Brussel
3530 Houthalen
2030 Antwerpen

t +32 (0)2 411 60 35
t +32 (0)11 80 61 78
t +32 (0)3 545 48 88

f +32 (0)2 411 38 70
f +32 (0)11 80 61 75
f +32 (0)3 545 48 89

e sgs.brussel@sgssb@sgs.com
e sgs.houthalen@sgssb@sgs.com
e sgs.antwerp@sgssb@sgs.com

BLES10 JUN - 22/03/11