



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Réyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 1020/10/01/19

N° 085794

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resl. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: Naam, Voornaam:
 Adres:
 Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad:
 BTW nr.: BE 056187127 Tel:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

Art 270 Ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271bis ① Wooneenheid
 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 ② Huishoudelijke werkeenheden
 Art 271 periodiek controle Art 88 Art ③ Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzwaring Art 276bis: verkoop van een wooneenheid Art Art ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers: EAN: 69788800007936085 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230V 3x230V 3N400V
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
 Voedingsleiding hoofdbord: X mm² - Type:
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 20 A / 300 mA Aantal borden: Aantal eindstroombanen:
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: Ω Algemeen isolatieniveau: MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	Aangestelde DNB: Naam:
<input type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	Visum:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 voor 22.10.2019
 door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker:
 Naam: Agent nr.: 3074 Datum: 22.10.2019
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 1 Eéndraadsschema(s):

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingalicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die balast is met het hoog toezicht.