

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
Belgique

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:
3.945

Date du contrôle:
20/09/2021

Lieu du contrôle:
rue louis marechal waremme 4300

Agent-visiteur:

Type de contrôle:

Avant mise en service (Livre 1 6.4)

Données générales

Adresse de l'installation	rue louis marechal waremme 4300
Désignation de l'appartement	
Type de locaux	Maison lot 5 numéro 96
Propriétaire, gestionnaire ou responsable	rue louis marechal
Adresse du propriétaire	rue louis marechal waremme 4300
Installateur	Tech sécurité BE0543979067

Données du raccordement

GRD	Résa
Numéro de compteur	a définir par le grd
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	XVB 2X10
Tension de service	2 x 230 V
Protection générale	50 A

Contrôles

Schémas	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	après 81	après 81
Description de l'installation	Voir schéma/Zie schema		
Nombre de tableaux	1		
Différentiel de tête	300mA - 63A - type A		
Test ΔI_n	OK		
ΔI_n	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirectes	OK		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Boucle		
Résistance de terre (Ω)	5		
Isolement (M Ω)	> 0,5 MOhms		

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.


L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et à très basse tension.

Une revisite de contrôle est à effectuer dans les 25 années à partir de la date du présent rapport.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par l'organisme agréé pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage. Le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par l'organisme agréé.

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
Belgique

Signature de l'agent-visiteur



Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

- A) L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.
- B) L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.
- C) L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de toute accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
- D) L'obligation lorsque des infraction on été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Pour de plus amples informations

SPF Economie, P.M.E., classes moyennes et Energie

Direction générale de l'Energie - Division infrastructure et contrôles

Adresse: Avenue du roi Albert II 16 1000 Bruxelles

Tél: 0800 120 33 / Email: gas.elec@economie.fgov.be

<https://economie.fgov.be>