

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Claessensdreef 5 te 2950 Kapellen
 Naam eigenaar niet bekend
 Adres eigenaar niet bekend
 Type object vrijstaande woning
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie nieuw
 Doel onderzoek verkoop wooneenheid



Het onderzoek is verricht op 13/04/2012 volgens artikel art 270 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V) 3N400 (3f + N)
 Type elektrode lus
 Ø voedingsleiding (mm²) 10
 Waarde hoofdschakelaar (A) 40

Gegevens hoofdbeveiliging (A) 40
 Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) 300 en 30x2
 Aantal verdeelborden 1
 Aantal stroombanen per verdeelbord 26

Metingen

RA / ZS (Ω) 3,5 /
 Continuïteitsmeting goed

ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) goed
 Isolati weerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: 2007
 Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 13/4/2037, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 13/4/2012

Naam agentonderzoeker: Gokhan Ozturk

Handtekening:

Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.