

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum: 16/09/2014	Inspecteur: Yves Pelgrims	Installateur: Degreef technics
		B.T.W. nr.: Be 0924.383.402
		IK. nr.:-
Merk en type meettoestel: Fluke 1653B	Serie Nr.: 1773013	Datum intern nazicht: 18/01/2014

**Plaats van het onderzoek:**

Straatnaam	Kasteelstraat
Huisnummer	15
Postcode	1700
Gemeente	Dilbeek
Type	woning

**Eigenaar:**

Naam	XXXXXXXXXX
Straatnaam	XXXXXXXXXX
Huisnummer	X
Postcode	XXXX
Gemeente	XXXX

EAN : 54	Teller Nr.: : 7497689
----------	-----------------------

**Aard onderzoek:** Overdracht van eigendom van een huishoudelijke installatie van voor 1981 op vraag van de koper (na herstellingen) volgens AREI artikels 276bis, 278 en 86.

Netbeheerder:	Spanning: 1~230V	Meter / bord verbinding: 10 mm <sup>2</sup>	Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 2	Aantal kringen: 20	Aardelektrode: Pen pen weerstand: 12,2 Ω	Isolatie: 0,89 MΩ

**DIFFERENTIEELSCHAKELAAR**

IΔ	In	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	20	ok	ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	2	ok	ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	14	ok	ok

**BESCHRIJVING INSTALLATIE**

Aantal kringen	Bescherming			Sectie	Aantal kringen	Bescherming			Sectie
	Curve	IN	P			Curve	IN	P	
zie schema				mm <sup>2</sup>					mm <sup>2</sup>
				mm <sup>2</sup>					mm <sup>2</sup>
				mm <sup>2</sup>					mm <sup>2</sup>
				mm <sup>2</sup>					mm <sup>2</sup>

Visueel nazicht (algemeen)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK	Directe aanraking	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK	Indirecte aanraking	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK
Aansluitingen	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK	Correcte schema's	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	<input type="checkbox"/>	
Equipotentiale verbindingen	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK	<input type="checkbox"/> niet van toepassing	<input type="checkbox"/> in afwachting				
Continuïteit	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK	Verlichting / toestellen	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK	<input type="checkbox"/> NVT		

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

Geen

**CONCLUSIE**

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 16/09/2039
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 9

**VOOR DE TECHNISCH DIRECTEUR ELEKTRICITEIT**

Yves Pelgrims


**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtsreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.