



ELECTRO-TEST
V.Z.W. ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder:
Gestionnaire de réseau de distribution:

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 160081

EAN
code:

Aard onderzoek : AREI 86 87/86 87/88 88 95 97 270 271 276bis 276 TT TN IT
Genre de contrôle : RGIE

Plaats van het onderzoek:
Lieu du contrôle:

Eigenaar:
Propriétaire:

Adres:
Adresse:

Installateur:

Datum van het onderzoek:

Date du contrôle:

BTW / TVA : 088921737

Ik. / C.I. : Vanderaa

Inspecteur: 18012009

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : XUB 2x10mmL

Tension : Liaison compteur-tableau : Aantal verdeelborden : 1

Aardelektrode : Piquette Isolatie : 107 Mohm

Electrode de terre : 20 Ohm Isolement : Aantal verdeelborden : 1

Differentieelschakelaars : Aantal eindstroombanen : 13

Interrupteurs différentiels : Nombre des circuits terminaux : 13

In (A) Δ In (mA) type Centrale A → N

40/ 30 A pour A → N

40/ 30 A

Test Δ In 2.5 Δ In AREI / RGIE

OK NOK OK NOK 270 271 271bis 278

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK

Aansluitingen : OK NOK

Raccordements : Liaisens equipotentiëles : OK NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM : S. belga

Datum/date : 18012009



ELECTRO-TEST
Marc VANDER AA
R. 12.11.10 104 751 98 34 94

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven

L'installation est conforme au RGIE et peut ne peut pas temporairement être mise en service rester en service

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, pour le directeur, de inspecteur, l'inspecteur:

Rapp. EIs/EI1.1.04

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
HBC: 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.60
APR Brussel