

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Verslag van onderzoek: controle van een zonnepaneelinstallatie

Datum van bezoek: 05-05-2022	Inspecteur: Okan Atmaca	Besluit: Conform
Plaats van onderzoek: Amandinaweg 145 - Herk-De-Stad 3540	Keurtype: De ingebruikname nieuwe installatie (6.4)	
Verslagnummer: 950		

Algemene beschrijving

Adres	Amandinaweg 145 - Herk-De-Stad 3540
Eigenaar	Eigenaar Amandinaweg 145 - 3540 Herk-De-Stad

Adres van eigenaar
Installateur

Algemene beschrijving

DNB	Fluvius
EAN	
Algemene bescherming	40 A
Net spanning	3X400 + N V
Nummer teller	48915821
Differentieel	300mA - 40A

Installation Photovoltaïque

Pn module:	395 W
Antaal modules:	14
Omvormer(s)	

Merk	Model	Vermogen AC max
SOFAR	SOFAR 5KTLM-G2	5000W W

Serienummer onvormer 1:	SH1ES150LBK265
--------------------------------	----------------

Controles en metingen

Spreadingsweerstand van de	10 Ω
-----------------------------------	-------------

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

aardverbinding

Isolatie	>0,5MOhms
Aansluiting	OK
Directe en onrechtstreekse aanraking	OK
Bescherming tegen overstroom	OK
Vast materieel	OK
Equipotentieels	OK
Schema's	OK

Besluit

BESLUIT : CONFORM

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Voor de directie, de inspecteur:



Annexes

