



Atlas  
Contrôle

Rapport Gaz  
Rapport N° 18.626  
Original



663 - INSP

## Rapport de l'examen d'une installation intérieure au gaz

📍 Lieu du contrôle: Rue de Fauconval 87, 1367 Ramillies, Belgique

📄 Type de contrôle: Contrôle périodique

📅 Date du contrôle:  
28/11/2024

📅 Prochaine visite avant le:  
Non applicable

👤 Agent-visiteur:  
Ludovic Morelli

**CONCLUSION : CONFORME**

### Identification des tiers

#### Donneur d'ordre

Nom

Adresse

Rue de Fauconval 87, 1367 Ramillies, Belgique

#### Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom

Adresse

Michel Gillis

Rue de Fauconval 87, 1367 Ramillies, Belgique

#### Installateur

Nom

TVA

Non communiqué

### Identification de l'installation au gaz

Adresse

Code EAN

Type de gaz

Pression de service

Rue de Fauconval 87, 1367 Ramillies, Belgique

Propane

37 mbar

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 226 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



## Base(s) Règlementaires



NBN D51-006 : Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar

## Description de l'installation

### Canalisations

Type	Longueur (m)
------	--------------

Cuivre	15
--------	----

### Appareil(s) au gaz

Fabricant	Modèle	P(n) kW	Catégorie	Type
VAILLANT	Turbomag	21,6kw	I2e(s)b	C13
SAPRAGAZ	MEURER	6kw	II2e+3+	

## Examens

Concerne	
Type de contrôle	Contrôle périodique
Contrôle visuel des parties visibles	OK
Essai d'étanchéité	OK
Test avec	Produit moussant
Numéro de série	TE312-008/63320525
Gaz d'essai	Gaz combustible
Pression d'essai	Pression de service



## Remarques

Néant

## Infractions

Néant

## Conclusion

Suite à l'examen, l'installation est déclarée conforme.

L'installation est étanche

L'agent Visiteur



**Atlas  
Contrôle.**

**Rapport Gaz**  
Rapport N° 18.626  
Original



## Annexes