

**Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique domestique à basse et à très basse tension
suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019)**

Annexes : schéma(s) unifilaire(s) : **1** ; plan(s) de position : **1** ; autres annexes : **0**

1. Identification :

Adresse de l'installation :  Rue de l'Hospice 11 à 7110 La Louvière

Unité d'habitation – Installation Photovoltaïque.

Propriétaire/exploitant/gestionnaire : **Idem**

Responsable de l'exécution du travail : **So Watts , 6 Rue Gustave Bruyr à 5060**

TVA : **BE0632619746**

Velaine sur Sambre

GRD : ORES

Code EAN : -

Compteur n° : **40107585**

Index 1.8.1. : 4263

Index 1.8.2. : **4613**

Index 2.8.1. : **346**

Index 2.8.2. : **152**

2. Branchement :

Tension nominale : **mono 230V**

Protection branchement **existante** : 40A

Alimentation tableau principal : type **VFVB**

4 x 10 mm²

Interrupteur général : **40 A / 300 mA Type A**

Cachet GRD

3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : **boucle**

Nombre de tableaux : **1** – Nombre de circuits : **1**

4. Description

Date de l'installation d'après le 01/06/2020.

Voir schémas. – Installation Photovoltaïque.

5. Contrôle

Type de contrôle : **Chapitre 6.5. Visite de contrôle.**

Base : **Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les lieux domestiques.**

Chapitre 7.112. Installations photovoltaïques domestiques à basse tension (≤ 10 kVA).

Dérogations : **néant.**

Mesures : Résistance de dispersion de la prise de terre : **21 Ω** - Isolement général : **0.89 M Ω**

- Adéquation différentiels et valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : en ordre.
- Adéquation protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent : en ordre.
- Correspondance des schémas/plans à l'installation : en ordre.
- Etat du matériel d'installation fixe : en ordre.
- Contacts directs et indirects : en ordre.
- Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test : en ordre.
- Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel : en ordre.
- Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection : en ordre.

6. Infractions/Observations

Néant

7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

La nouvelle installation est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.

Le dispositif de protection différentiel était plombé.

Le prochain contrôle est à effectuer **avant le 30/08/2047**

8. Conseils (rappel des prescriptions réglementaires)

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique ; Toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier ; Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie Electrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Electricité.

(1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : Nom : Arnaud WALRAVENS

Visa :

Date de visite : 30/08/2022



Date d'émission : 26/09/2022.